

Remarques:

.....


.....

.....

.....

Consommation :	Total STEP	137'166 kWh
Consommation externe	33'524 kWh	
Consommation haut tari	22'038 kWh	
Consommation bas tari	11'486 kWh	
Pointe		
Energie réactive	7'556 kVarh	


Proportion Energie/ EH	0.11 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.22 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.84 kWh/kg O2 de DCO



Consommation :	Services généraux	2'984 kWh
	Digesteur	8'929 kWh
	Pré-épaissement	6'155 kWh
	Désodo	10'951 kWh
	Divers	29'687 kWh

Production interne:	103'642 kWh
----------------------------	--------------------

Répartition de la consommation totale d'électricité



Répartition de la consommation d'électricité des différents process

