

Remarques:

.....


.....

.....


.....

Consommation :	Total STEP	147'572 kWh
Consommation externe:	90'267 kWh	
Consommation haut tari	61'725 kWh	
Consommation bas tari	28'542 kWh	
Pointe		
Energie réactive	21'555 kVarh	

Proportion Energie/ EH	0.11 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.25 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.76 kWh/kg O2 de DCO



Consommation :	2'982 kWh	3'787 kWh	6'198 kWh	10'916 kWh	12'579 kWh
Production interne:		57'305 kWh			



Répartition de la consommation d'électricité des différents process

