

Remarques:

.....


.....

.....

.....

Consommation :	Total STEP	151'729 kWh
Consommation externe	58'729 kWh	
Consommation haut tari	41'038 kWh	
Consommation bas tari	17'691 kWh	
Pointe		
Energie réactive	12'730 kVarh	


Proportion Energie/ EH	0.14 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.31 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.94 kWh/kg O2 de DCO



Consommation :	Services généraux	2'804 kWh
	Digesteur	9'062 kWh
	Pré-épaissement	6'176 kWh
	Désodo	10'602 kWh
	Divers	48'595 kWh

Production interne: 93'000 kWh

Répartition de la consommation totale d'électricité



Répartition de la consommation d'électricité des différents process

