



Remarques:

Consommation :	155'318 kWh
Consommation externe	65'957 kWh
Consommation haut tarif	42'100 kWh
Consommation bas tarif	23'857 kWh
Pointe	kW
Energie réactive	10'258 kVarh
<hr/>	
Proportion Energie/ EH	0.15 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.35 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.97 kWh/kg O2 de DCO



Consommation :	3'454 kWh	7'667 kWh	4'157 kWh	10'400 kWh	26'047 kWh
Production interne:	89'361 kWh				

Répartition de la consommation totale d'électricité



Répartition de la consommation d'électricité des différents process

