

Remarques:

.....


.....

.....

.....


Consommation :	Total STEP	169'316 kWh
Consommation externe	80'468 kWh	
Consommation haut tarif	48'942 kWh	
Consommation bas tarif	31'526 kWh	
Pointe		
Energie réactive	12'824 kVarh	

Proportion Energie/ EH	0.15 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.32 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.98 kWh/kg O2 de DCO



Consommation :	Services généraux	Digesteur	Pré-épaissement	Désodo	Divers
	3'148 kWh	10'346 kWh	5'935 kWh	14'122 kWh	30'586 kWh
Production interne:		88'848 kWh			

Répartition de la consommation totale d'électricité



Répartition de la consommation d'électricité des différents process

